



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 41, Ярославль, 150001, телефон: (4852) 42-92-94,
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru, yar@cntr.gosnadzor.ru

ул. Свердлова 16а, г. Ярославль,
Ярославская область, 150000
(место составления акта)

«11» февраля года
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
№ 10.3-212-288вн-А/0018-2021**

По адресу/адресам: ул. Свердлова 16а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Ростехнадзора
от 25.01.2021 № РП-212-288-о «О проведении внеплановой выездной проверки»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

акционерного общества Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской
области Ярославская школа - интернат № 9 (ГОУ ЯО «Ярославская школа - интернат № 9»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /6 часов с 11 февраля 2021г. по 11
февраля 2021г.
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор ГОУ ЯО «Ярославская школа - интернат № 9» Саватеева Анна Львовна (Копия
приказа департамента образования Ярославской области № 02-02/169 от 24.08.2018)
(должность лица, подписывающего настоящее уведомление)

«11» февраля 2021 года
(дата)

10-00
(время)

Саватеева А.Л.
(расшифровка подписи)

(дата, время, подпись, инициалы)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

– Бухонин Александр Константинович – государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям

Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (председатель комиссии);

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки присутствовали:

- Саватеева Анна Львовна - директор ГОУ ЯО "Ярославская школа - интернат № 9" (Копия приказа департамента образования Ярославской области № 02-02/169 от 24.08.2018);
- Чопоров Игорь Васильевич – заместитель директора ГОУ ЯО "Ярославская школа - интернат № 9"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено следующее

Общие сведения:

Организационно-правовая форма: государственное общеобразовательное учреждение

Полное наименование: государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Ярославская школа - интернат № 9"

Сокращенное наименование: ГОУ ЯО "Ярославская школа - интернат № 9"

Место нахождения: ул. Свердлова 16а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000

Место фактического осуществления: ул. Свердлова 16а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000

ИНН 7604041323, ОГРН 1027600688686, Телефон 8 (4852) 94-70-03, E-mail: yarschi9@yandex.ru

ОКВЭД 85.13 Образование основное общее, Образовательная деятельность;

ФИО руководителя, должность: Саватеева Анна Львовна – директор ГОУ ЯО "Ярославская школа - интернат № 9" (Копия приказа департамента образования Ярославской области № 02-02/169 от 24.08.2018)

1. Настоящая проверка проводится с целью: контроля над исполнением юридическим лицом пп. 1-20 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 11.10.2019 № 6.1-0759вн-П/0112Я-2019, срок для исполнения которых истёк 08.04.2020г. в 00 час. 00 мин.

2. Задачей проверки является: осуществление контроля над исполнением юридическим лицом пп. 1-20 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 11.10.2019 № 6.1-0759вн-П/0112Я-2019, срок для исполнения которых истёк 08.04.2020г. в 00 час. 00 мин.

3. Предметом настоящей проверки является: исполнение юридическим лицом пп. 1-20 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 11.10.2019 № 6.1-0759вн-П/0112Я-2019, срок для исполнения которых истёк 08.04.2020г. в 00 час. 00 мин.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

В ходе проведения проверки несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

В ходе проведения проверки фактов невыполнения пп. 1-20 ранее выданного предписания об устранении нарушений от 11.10.2019 № 6.1-0759вн-П/0112Я-2019 не выявлено.

Пункты. 1-20 ранее выданного предписания об устранении нарушений от 11.10.2019 № 6.1-0759вн-П/0112Я-2019 выполнены в полном объёме, а именно:

№ п/п	Наименование нормативно-правовых актов,	Отчёт по выполнению предписания

п	Характер выявленных нарушений	инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	
1.	Не соответствует группа по электробезопасности у ответственного за электрохозяйство, ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №9»	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП) п. 1.2.7	Назначен приказом ответственный за электрохозяйство, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9», представлена копия приказа.
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 1.2.3	Назначен приказом заместитель ответственного за электрохозяйство, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» представлена копия приказа.
3.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство должностная инструкция, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 1.2.6	должностная инструкция, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлена, представлена копия
4.	Отсутствует в организации график проведения капитальных ремонтов электрооборудования щитовой 0,4 кВ, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 2.9.18, приложение 3	Пункт снят письмо №06-16/23 от 09.01.2020
5.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство организации комплекты оперативных схем электроустановок цехов, участков (подразделений), ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 1.8.6	Составлены комплекты оперативных схем электроустановок цехов, участков (подразделений), ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлен, представлена копия
6.	Отсутствует в организации утверждённый перечень	ПТЭЭП п. 1.4.3	перечень должностей и профессий

	должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности утверждённый руководителем, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"		электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности утверждённый руководителем, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлен, представлена копия
7.	Отсутствует Перечень должностей и профессий, неэлектротехнического персонала требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности утверждённый руководителем предприятия, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 1.4.4	Перечень должностей и профессий, неэлектротехнического персонала требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности утверждённый руководителем предприятия, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлен, представлена копия
8.	Отсутствует в организации перечень технической документации, утвержденные техническим руководителем, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 1.8.2	перечень технической документации, утвержденные техническим руководителем, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлен, представлена копия
9.	Отсутствует в организации перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.) далее ПОТЭЭ п. 2.3 п. 4.1 приложение 7	перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлен, представлена копия
10.	Не проводятся и отсутствуют графики визуального осмотра	ПТЭЭП п. 1.8.6	графики визуального осмотра видимой части заземляющего

	видимой части заземляющего устройства, нет записи в паспортах заземляющего устройства, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"		устройства, нет записи в паспортах заземляющего устройства, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлены, представлена копия
11.	Не обеспечен в организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок (нет приказа или распоряжения), ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПОТЭЭ п. 3.13	порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок (нет приказа или распоряжения), ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» составлен приказ, представлена копия
12.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПОТЭЭ п. 5.4	Пункт снят письмо №06-16/23 от 09.01.2020
13.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПОТЭЭ п. 5.5, 5.6, 5.14	Пункт снят письмо №06-16/23 от 09.01.2020
14.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться ответственным руководителем работ, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПОТЭЭ п. 5.7	Пункт снят письмо №06-16/23 от 09.01.2020
15.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПОТЭЭ п. 5.8	Пункт снят письмо №06-16/23 от 09.01.2020
16.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться	ПОТЭЭ п. 5.9	Пункт снят письмо №06-16/23 от 09.01.2020

	производителем работ, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"		
17.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться наблюдающим, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПОТЭЭ п. 5.12	Пункт снят письмо №06-16/23 от 09.01.2020
18.	Отсутствует в организации списки работников списки ответственных работников энергоснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 1.8.9	Списки работников списки ответственных работников энергоснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» - составлены, представлена копия
19.	Не размещены на вводных КЛ-0,4 кВ бирки в местах прохода в электрощитовую, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 2.4.5	Размещены на вводных КЛ-0,4 кВ бирки в местах прохода в электрощитовую, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» (фото фиксация).
20.	Отсутствуют указатели отключенного и включенного положений вводного рубильника в ЩР 0,4 кВ щитовой, ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9"	ПТЭЭП п. 2.2.15	Нанесены на рукоятки вводного рубильника в ЩР 0,4 кВ щитовой надписи «Вкл», «Откл», ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9» - (фото фиксация).

Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 11.10.2019 № 6.1-0759вн-П/0112Я-2019 выданное ГОУ ЯО "Ярославская школа - интернат № 9";
2. Копия распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 25.01.2021 № РП-212-288-о «О проведении внеплановой выездной проверки ГОУ ЯО "Ярославская школа - интернат № 9".
3. Копия письма №06-16/23 от 09.01.2020
4. Копия приказа департамента образования Ярославской области от 24.08.2018 № 02-02/169;
5. Копия устава государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области специальной общеобразовательной школы-интернат № 9;
6. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 145/15 от 09.07.2015 на 1 л. В 1 экз. ;
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.07.2019 №ЮЭ9965-19-61466491;
8. Копия приказа от 30.09.2019 № 03-01/144;
9. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 20.10.1997 серия 76 №002844534.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(должность лица, подписывающего Акт)

«11» февраля 2021 года

(дата)

(подпись)

/Бухонин А.К./

(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):

директор ГОУ ЯО «Ярославская школа - интернат № 9» Саватеева Анна Львовна (Копия приказа департамента образования Ярославской области № 02-02/169 от 24.08.2018)

(должность лица, подписывающего Акт)

«11» февраля 2021 года

(дата)

(подпись)

/Саватеева А.Л./

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)