



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«04» июля 2019 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 171

В период с «13» июня 2019 года по «04» июля 2019 года по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 16 корп. а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «30» мая 2019 года № 171.

была проведена проверка в отношении: Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 9» (далее – ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9»).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «13» июня 2019 года по 14 час. 00 мин. «04» июля 2019 года.

Общая продолжительность проверки: (17 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9» Саватеева А.Л., заместитель директора по ВР Созина Е.В. (распоряжение направлено 30.05.2019 года в 14 час. 00 мин. по эл. почте)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Созина

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Емелина Алёна Вениаминовна.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9» Саватеева Анна Львовна, заместитель директора по ВР Созина Елена Владимировна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание школы-интерната 2-этажное, 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Здание оборудовано АУПС и СОУЭ, обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала, проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор с ООО ЦТО «Спецавтоматика» № 600259-ЦТО от 28.01.2019г.). Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор с ООО «АСБ» № 19-4/19 АС от 28.01.2019 г.), на объекте имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

1	2	3	4
1.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) в течении времени, необходимого для эвакуации людей (Заключение ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО» № 35/Г/2018 от 24.05.18 г.)	требования которого(ых) нарушены ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ, ст. 84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), НПБ 104-03* п.3.9	ГОО ЯО «Ярославская школа-интернат № 9»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнен пункт № 1 предписания от 14.06.2018г. №159/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Заключение ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО» № 35/Г/2018 от 24.05.18 г.; 2. Выписка из приказа Департамента образования ЯО № 02-02/169 от 24.08.2018 г. о назначении на должность директора Саватеевой А.Л.; 3. Доверенность от 28.06.2019 г.; 4. Договор №600259-ЦТО от 28.01.2019г.; 5. Договор № 19-4/19-АС от 28 января 2019 г.; 6. Предписание от 14.06.2018г. №159/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности и др.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор
г. Ярославля

по пожарному надзору Емелина А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» июля 20 19 г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сорокин Елена Владимировна, заместитель директора по ВР
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» июля 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 171/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному общеобразовательному учреждению Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 9»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №171 от «30» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «13» июня 2019 года по 14 час. 00 мин. «04» июля 2019 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Емелиной Алёной Вениаминовной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 9», осуществляющем деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Свердлова, д.16а (далее ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9») обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9» Саватеевой А.Л.; заместителя директора по ВР Созиной Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) в течении времени, необходимого для эвакуации людей (Заключение ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО» № 35/Г/2018 от 24.05.18 г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ, ст. 84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), НПБ 104-03* п.3.9	30.10.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или

распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Емелина А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» июля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Сорина
(подпись)

заместитель директора по ВР Сорина
(должность, фамилия, инициалы)

«04» июля 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

№	Требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Характеристика выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Ссылка на нормативный правовой акт Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Ссылка на нормативный правовой акт Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности
1	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность систем оповещения управления эвакуацией (далее - СОУЭ) в здании, вредности, необходимости для эвакуации				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или